

Choszczno, dnia 07 czerwca 2022 roku

HK.9011.5.053.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Ogrodowa 56, 73-260 Pełczyce

ZGKiM  
Pełczyce  
WPLYNEŁO  
data 08.06.2022  
L. dz. 313/22 podpis *[signature]*

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195) § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urzędu wodociągowego w miejscowości Pełczyce gmina Pełczyce będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach, w dniu 24.05.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A,a) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0067):
  - sprawozdania nr SB/60896/05/2022 z dnia 30.05.2022 r. nr próbki 058594/05/2022,

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0068), w budynku ZGKiM Biuro Pełczyce:
  - sprawozdania nr SB/60895/05/2022 z dnia 30.05.2022 r. nr próbki 058607/05/2022,

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Pełczyce, Bolewice, Chrapowo, Jagów, Krzynki, Ługowo, Łyskowo, Niesporowice, Sarnik, Trzęsacz, Wierzchno oraz Niepołocko i Żydowo.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [zgkim@pelczyce.pl](mailto:zgkim@pelczyce.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Pełczyc (drogą elektroniczną [umig@pelczyce.pl](mailto:umig@pelczyce.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszczynie  
*[signature]*  
mgr inż. Magdalena Król-Koszałak

*niepodlega*

Choszczno, dnia 07 czerwca 2022 roku

HK.9011.5.054.2022

ZGKiM  
Pelczyce

WPLYŃĘŁO

data 07.06.2022

L. dz. 313/22 podpis

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej  
ul. Ogrodowa 56, 73-260 Pelczyce

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.) § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Przekolno** gmina Pelczyce będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pelczycach, w dniu **24.05.2022** r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, a) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0093):
  - sprawozdania nr SB/60905/05/2022 z dnia 30.05.2022 r. nr próbki 058631/05/2022,

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0754), w punkcie UO Będargowiec 8:
  - sprawozdania nr SB/60905/05/2022 z dnia 30.05.2022 r. nr próbki 058631/05/2022

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Przekolno, Będargowo, Będargowiec i Jarosławsko.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [zgkim@pelczyce.pl](mailto:zgkim@pelczyce.pl))
2. a/a

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszczynie

*Magdalena Król-Kaszak*  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Do wiadomości:

1. Burmistrz Pelczyc (drogą elektroniczną [umig@pelczyce.pl](mailto:umig@pelczyce.pl)).

*niepodlega*

Choszczno, dnia 06 czerwca 2022 r.

HK.9011.5.....2022

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach  
ul. Ogrodowa 56, 73-260 Pelczyce

ZGKiM  
Pelczyce

WPLYNEŁO

data 08.06.2022

L.dz. 313/22 podpis

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Lubiana** gmina Pelczyce będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach, w dniu **24.05.2022 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego**:

1) Miejsce poboru próbki:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPW00503):
- sprawozdania nr SB/60907/05/2022 z dnia 24.05.2022 r. nr próbki 058639/05/2022, oraz przekroczenie parametrów mikrobiologicznych – liczba bakterii grupy coli (7jtk/100ml).

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPW0406), Lubiana Szkoła
- sprawozdania nr SB/60906/05/2022 z dnia 24.05.2022 r. nr próbki 058647/05/2022

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na SUW nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli (7jtk/100ml) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Lubiana, Lubianka, Brzyczno, Nadarzyn, Płotno, Boguszyny i Bukwica**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [zgkim@pelczyce.pl](mailto:zgkim@pelczyce.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Pelczyc (drogą elektroniczną [umig@pelczyce.pl](mailto:umig@pelczyce.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

*mgr inż. Magdalena Król-Kaszak*

*niepodlega*